

GMINA SZYPLISZKI

Wyjaśnienia do SWZ

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szypliszki

Pytanie:

W PFU jest mowa o siedmiu pompach do przepompowni ścieków, czy chodzi o same pompy czy z osprzętem ?

Odpowiedź:

Chodzi o pompy z osprzętem t.j.: pompy, szafki elektryczne, orurowanie ze stali K.O. wraz z zasuwami i żurawiem (zbloczem) do podnoszenia pomp ze zbiornika.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć