

GMINA SZYPLISZKI

Dotyczy postępowania:

Przebudowa przyszkolnych oczyszczalni ścieków.

1. Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej lub PFU?

Ofertę na przedmiotowe zadanie należy skalkulować w oparciu o przedmiar robót załączony na stronie zamawiającego.

2. Jaka jest faktyczna ilość osób/ścieków na każdym obiekcie?

Należy założyć maksymalny zrzut dla 50 osób, przy założeniu dopływów weekendowych na poziomie 10-30%.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć