

GMINA SZYPLISZKI

Dotyczy:

Budowa przedszkola we wsi Słobódka

Wyjaśnienia do SWZ

Pytanie: Pozycja 184 przedmiaru budowlanego. Na końcu te pozycji wymienione są żaluzje okienne. Czy mają to być zewnętrzne czy wewnętrzne żaluzje, jeśli wewnętrzne to z kasetami występują jedynie rolety. Jakież mają być kasetki, jakie prowadnice (płaskie, czy przestrzenne), czy na każdą szybkę oddzielna roleta/żaluzja, z jakiego materiału powinny być wykonane?

Odpowiedź: Należy zastosować aluminiowe, zaciemniające rolety wewnętrzne.

Pytanie: Występują różnice parametrów pomiędzy materiałami opisanymi w projekcie a opisami w przedmiarze. Na przykład w poz. 77 przedmiaru należy zastosować pokrycie dachu z płyty warstwowej gr. 12cm natomiast według projektu należy zastosować w tym miejscu "płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr.8cm 0,044W/mK" (zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami). Czy przy wycenie materiałów budowlanych należy sugerować się przedmiarem czy projektem? Przypomnę, że w SWZ jest zapis: "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony przedmiar robót"?

Odpowiedź: Przy wycenie należy kierować się przedmiarem robót.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza więcej niż dwie płatności częściowe?

Odpowiedź: Nie. Założono płatności zgodnie z wytycznymi programu „Polski Ład”.

Pytanie: Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w formacie RDS, ATH lub prawidłowo wygenerowany plik PDF z programu do kosztorysowania.

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać na podstawie załączonego pliku PDF.

Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć