

Gmina Szypliszki

Dotyczy:

„Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego na terenie byłego PGR we wsi Czerwonka”

Pytania:

1. Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej m.in. SST (zgodnie z opisem w przedmiarze)
2. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu drogi.
3. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, że wskazane w przedmiarze opisy i ilości są wiążące.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać ciąg główny drogi (bez zjazdów bitumicznych). Jeśli należy wykonać nawierzchnię zjazdów prosimy o wskazanie ilości, powierzchni i konstrukcji zjazdów.

Odpowiedzi:

1. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie przedmiaru robót; prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o ogólnodostępne SST dot. danego zakresu prac.
2. Jest to droga wewnętrzna o kategorii ruchu KR1.
3. Zamawiający potwierdza że przedmiar robót z opisami i zakresem prac jest wiążący i jest podstawą dokonania wyceny prac.
4. Zamawiający nie przewiduje zjazdów o nawierzchni bitumicznej.