

GMINA SZYPLISZKI

ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

Dotyczy:

Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule

1. Prosimy o potwierdzenie, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
Zamawiający potwierdza.
2. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, że zapisy przedmiaru i ilości robót są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania.
Zamawiający potwierdza.
3. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu drogi. Dotyczy odcinka w msc. Żubryn.
Kr-1.
4. Zgodnie z załączonym przedmiarem na zjazdach należy wykonać warstwę podbudowy bitumicznej grubości 5 cm (pozycja 16 Żubryn). Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach należy wykonać jedną warstwę bitumiczną tj. warstwę ścieralną AC11S gr. 5 cm. Zgodnie z załączonym przedmiarem na zjazdach należy wykonać warstwę podbudowy bitumicznej grubości 5 cm (pozycja 14 Polule). Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach należy wykonać jedną warstwę bitumiczną tj. warstwę ścieralną AC11S gr. 5 cm.
Zamawiający potwierdza.
5. Zwracam się o jednoznaczne określenie długości odcina jaki należy przyjąć do kalkulacji tj. 2,2km wg swz, czy 1,83 km wg przedmiarów?
Kalkulację należy wykonać wg przedmiarów.